

SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ
PRZELOTOWEJ

STUDNIA PRZELOTOWE											
NUMER	D5	R0	R1	D0	R0	D1	R1	α1	α2	MAZU	
	[m]	[m npm]	[m npm]	[m]	[m npm]	[m]	[m npm]	[°]	[°]		
–	1,0	115,16	117,27	0,315	115,16	0,315	115,16	180	D400		
STUDNIA				WŁOT			WŁOT 1			KŁASA	



SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ
POŁĄCZENIOWEJ

STUDNIA POŁĄCZENIOWE											
NUMER	D5	R0	R1	D0	R0	D1	R1	α1	α2	MAZU	
	[m]	[m npm]	[m npm]	[m]	[m npm]	[m]	[m npm]	[°]	[°]		
–	1,2	116,36	117,04	0,50	116,36	0,50	116,36	180	D400		
STUDNIA				WŁOT			WŁOT 1			KŁASA	

SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ
POŁĄCZENIOWEJ

STUDNIA POŁĄCZENIOWE																	
NUMER	D5	R0	R1	D0	R0	D1	R1	α1	D2	R2	α2	D3	R3	α3	MAZU		
	[m]	[m npm]	[m npm]	[m]	[m npm]	[m]	[m npm]	[°]	[m]	[m npm]	[°]	[m]	[m npm]	[°]			
–	1,0	114,92	117,07	0,315	114,92	66	0,16	114,42	114	0,16	115,42	135	115,42	135	D400		
STUDNIA				WŁOT			WŁOT 1			WŁOT 2			WŁOT 3			KŁASA	

UWAGI:

1. UMOŻ I OPISY ZAWIESZONE W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ PRODUKTU STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ MINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
2. MSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ POZOSTAŁYMI PRODUKTAMI INSTALACYJNYMI, OBAZ SPRAWDZIĆ WYMIARY I RZĘDNE Z NATURĄ, W SZczególNOŚCI RZĘDNE ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW, WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W TYM WYSTĄPIENIE W TERENIE NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOM CELEM DOKONANIA KOREKTY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.
4. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE PODLEGAJĄ OPINIOWANIU PRZEZ PROJEKTANTA I ATESTY OBAZ PODLEGAJĄ BYĆ WKONYWANE ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
5. POZOM GŁĘBOKI POWIERZCHNI MAZÓW STUDNI DOPASOWAĆ DO RZĘDNYCH TERENU, W NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ POWINIEN BYĆ RÓWNY Z NIĄ, NA TRAWNIKACH, ZIELEŃCACH ITP.
6. DNO STUDZIENKI POWINNO MIEĆ PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ OBAZ BETONOWE WYPEŁNIENIE Z WYBOJNĄ KINETĄ, KINETA W DOLNEJ CZĘŚCI, DO WYSOKOŚCI PÓŁOWY ŚREDNICY KANAŁU, POWINNA MIEĆ PRZEKRÓJ PÓŁKOLISTY ZGODNY Z PRZEKROJEM KANAŁU, W GÓRNEJ CZĘŚCI SCIANY PIONOWE O WYSOKOŚCI RÓWNEJ CO NAJMNIEJ JEDNEJ CZWARTEJ ŚREDNICY KANAŁU. W PRZYPADKU UŻYCIA ŚREDNICY KANAŁU KINETA DNA POWINNA STANOWIĆ PRZEJŚCIE Z JEDNEGO KANAŁU NA DRUGI. NIELETA DNA KINETY I SPADEK PODŁUŻNY POWINNY BYĆ ZACHOWANE ZA WYJĄTKIEM ODCINKÓW, GDZIE ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE SPADY SPECJALNE.
7. PRZEJŚCIE KANAŁU PRZEZ ŚCIANĘ STUDZIENNO WYKONAĆ JAKO SZczELNE I ELASTYCZNE.
8. STOPNIE ZŁAZOWE POWINNY BYĆ ZAMOCOWANE MAŁWKOWO W DWÓCH RZĘDACH, W ODLEGŁOŚCIACH PIONOWYCH 25 CM (LUB 30 CM) I W ODLEGŁOŚCIACH POZOMEJ OSI STOPNI 30 CM.
9. JAKO ZMIĘKCZENIA STUDNI KANALIZACYJNYCH NALEŻY STOSOWAĆ MAZY Z POWIETRZNIAN Z NORMĄ PN-EN 124-2000. Z USZCZELKĄ MONTOWANĄ FABRYCZNIE, BEZ ZAMKNIĘĆ BLOCHOWYCH (TAKICH JAK SBLBY, BYKLE).

AUTOR/OPRACOWANIE: MAJOR ARCHITEKCI
ul. Gołowa 52/5, 50-520 Wrocław.
tel. +48(71)3782200
www.majorarchitekci.pl, procesmoe@majorarchitekci.pl.

TEMAT: Projekt sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji teletechnicznej MRK w projektowanej drodze wewnętrznej we Wrocławiu na działce nr 62/56, AM-10, obręb Zemiki we Wrocławiu

LOKALIZACJA: Osiedle Nowe Zemiki, 50-060 Wrocław
135 we Wrocławiu, ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 50-148 Wrocław

WNIOSKODAWCA: dz. nr 62/56, 62/35, 62/31 AM-10, obręb Zemiki we Wrocławiu

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Major 701/01/0UW
mgr inż. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DOIA
(sprawdzenie zakresu w przebiegu nie operacje w opisanych zmianach)

SZ.PROJEKTOW: mgr inż. arch. Major 701/01/0UW
mgr inż. Elżbieta Bester nr upr. 116/79/MBPP oraz 224/90/UW

PROJEKTOW: (sprawdzenie zakresu w przebiegu nie operacje w opisanych zmianach)

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Agata Podgórna nr upr. 248/02/DUW
• opis zawiązki • zmiana nad. nadzuj / wpisie zapisu, wad, uzupełn. wad. i kon.
• opis zawiązki • zmiana nad. nadzuj / wpisie zapisu, wad, uzupełn. wad. i kon.

NR RYSUNKU:	SYSTEM:	SKALA:	DATA:	NAZWISKO:
1601	P.B.	1:25	06.2017	–

TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNYCH

IZ_04

WE RYS