



UWAGI KONSTRUKCYJNE:

Beton: C30/37, F150

NA BAZIE CEMENTU HUTNICZEGO CEM III/A 32,5N-LH/HSR/NA z dodatkami popiołów lotnych 10 ÷ 20% masy cementu i popiołów krzemionkowych 7÷10% masy cementu Max w/c-0,55

STAL: A-IIIN BSt-500

OTULINA : 2.5cm – Stropy góra i dół
3.0cm – Ściany żelbetowe
3.0cm – Słupy żelbetowe
3.0cm – Podciąg dół i boki
5.0cm – Podciąg góra

Poziom ± 0.00 = 117,24m n.p.m.

1. Ściany żelbetowe wykonywać z zachowaniem przerw roboczych oraz podzielić na sekcje. Zbrojenie ścian pasować do szalunku i kotwić w słupach lub stosować listwy kotwiące na styku słupów i ścian żelbetowych,
2. Maksymalna długość odcinków betonowanych L=16m,
3. Rysunek szalunkowy ropatrywać razem z opisem technicznym oraz rysunkami poszczególnych branż,
4. Na rysunku podano gabaryty elementów konstrukcyjnych oraz ich dolne i górne poziomy.
5. Dokładne położenie ścian murowanych wg projektu architektury,
6. W stropach wykonać przerwy robocze przy zachowaniu max działki roboczej 20x20m. W przerwach roboczych stosować system RECOSTAL 1000M,
7. Wszystkie wymiary, poziomy, przebicia elementów żelbetowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury
8. Otworowanie pod nawiewniki okienne w konstrukcji żelbetowych wykonać podczas betonowania elementów zgodnie z rysunkami Architektonicznymi. W przypadku kolizji z prętami otworowanie należy przesunąć w najbliższe możliwe miejsce w kirunku poziomym.
9. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
10. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali. Przy jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy odrębnymi opracowaniami branż należy zwrócić się do projektanta.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MAJOR ARCHITEKCI
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław,
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl,
tel. +48717878200

TEMAT: Projekt budynku wielofunkcyjnego będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu

LOKALIZACJA: Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław dz. nr 67, AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu

INWESTOR: TBS we Wrocławiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

A R C H I T E K T U R A
GŁ.PROJEKTANT: mgr inż.arch. Marcin Major 701/01/DUW
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
WSPÓŁPRACA: mgr inż.arch. Alicja Adamowicz, mgr inż.arch. Alicja Miasik, mgr inż.arch. Paweł Major, mgr inż.arch. Przemysław Spadło, mgr inż.arch. Paweł Osmak, mgr inż.arch. Jakub Dobras, mgr inż.arch. Marta Górniak, mgr inż.arch. Wojciech Cebula
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DOIA
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
K O N S T R U K C J A
PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Zimny nr upr. 236/DOŚ/11
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Dziadkowiec nr upr. 196/DOŚ/12
w specj. konstrukcyjno-budowlanej

INFORMACJE	NR PROJEKTU	STADIUM	SKALA:	DATA:	REWIZJA:
	1601	P.W.	1:100	01.2017	–

TEMAT RYSUNKU: RZUT POZIOMU 03 – BUDYNEK A i B

NR RYS: K-10