c.d wg rysunku WM-01b

c.d wg rysunku WM-01c

Ws2-wentylator-kanałowy
Lw=60m3/h, spręż=50Pa

sufit +3,30 do +4,00

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego. Część budowlaną należy wykonać wg opracowania architektury.
2. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą. Otwory wypełnić ogniochronną masą uszczelniającą. Dla instalacji tworzywowych (PVC, PE, PP) dodatkowo uszczelnić obejmą ogniochronną. Zmiana strefy p.poż. w miejscach wskazanych na rysunkach.
3. Od ostatniego trójnika w górę, przewody instalacji wentylacji zalizolować wełną mineralną o grubości 4 cm.
KPP–klapa oddzielenia pożarowego, topikowa
ZPP–zawór oddzielenia pożarowego
KRP–kratka z wkładem pęczniejącym,
–nawiewnik okienny z wyłumieniem akustycznym

LEGENDA:

- instalacja czerpania–układ C1,C2,C3,C4,C5
- instalacja wyrzutu–układ Y1,Y2,Y3,Y4,Y5
- instalacja nawiewu–układ N1
- instalacja nawiewu–układ W1
- instalacja nawiewu–układ N2
- instalacja nawiewu–układ W2
- instalacja nawiewu–układ N3
- instalacja nawiewu–układ W3
- instalacja nawiewu–układ N4
- instalacja nawiewu–układ W4
- instalacja nawiewu–układ N5
- instalacja nawiewu–układ W5
- instalacja nawiewu–układ WG1
- instalacja nawiewu–układ WG2
- instalacja wywiewu z kuchni–układ K
- instalacja wywiewu z łazienek–układ Wc
- instalacja wyrzutu z okapów kuchennych–układ O
- instalacja wywiewu z komórek lokatorskich–układ Kl
- instalacja wywiewu z komórek lokatorskich–układ Kl1
- instalacja wywiewu z komórek lokatorskich–układ Kl2
- instalacja wywiewu z komunikacji–układ Kom
- instalacja wywiewu z przedsionka–układ P1
- instalacja wywiewu z przedsionka–układ P2
- instalacja wywiewu z suszarni–układ S
- instalacja wywiewu z WC usługi 2–układ U2
- instalacja wywiewu z WC usługi 1–układ U3
- instalacja wywiewu z rezerwy dla usługi 1–układ Ur3
- instalacja wywiewu z WC usługi 3–układ U5
- instalacja wywiewu–układ Wtb
- instalacja wywiewu–układ Wte
- instalacja wywiewu–układ Wzo
- instalacja wywiewu–układ Wze
- instalacja wywiewu–układ Wsa
- instalacja wywiewu–układ Wa
- instalacja wywiewu z chłodni–układ Wch
- instalacja wywiewu z rowerowni–układ Wr1
- instalacja wywiewu z rowerowni–układ Wr2
- instalacja wywiewu–układ Ws3
- instalacja wywiewu–układ Ws6
- instalacja wywiewu z sali spotkań–układ Wss
- instalacja wywiewu z sali zabaw–układ Wsz
- instalacja wywiewu ze śmietnika–układ Ws1
- instalacja wywiewu ze śmietnika–układ Ws2
- instalacja wywiewu ze śmietnika–układ Ws3
- instalacja wywiewu ze śmietnika–układ Ws4
- instalacja wywiewu–układ Wt1
- instalacja wywiewu–układ Wt2
- instalacja wywiewu–układ Wt3
- instalacja wywiewu–układ Wt4
- instalacja wywiewu–układ Wt5

KPP klapa oddzielenia pożarowego
ZPP klapa zawór pożarowego
KRP kratka pęczniejąca

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MAJOR ARCHITEKCI
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław,
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl,
tel. +48717878200

TEMAT: Projekt budynku wielofunkcyjnego, bądącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych, z pomieszczeniami do zbiorowego pobytu dla tych osób i z usługami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną, zjazdem z drogi publicznej i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu

LOKALIZACJA: Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław, dz. nr 67 i część dz. nr 62/43, 62/31, 62/32, 62/35 AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu

INWESTOR: TBS we Wrocławiu, ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

A R C H I T E K T U R A

OPRACOWAŁ: mgr inż.arch. Marcin Major 701/01/DUW
(podmioty biorące w projektowaniu też sprawdzone w specjalności architektonicznej)

WSPÓŁPRACA:
mgr inż.arch. Alicja Adamowicz
mgr inż.arch. Paweł Dolna
mgr inż.arch. Paweł Dolna
mgr inż.arch. Marta Górnisk
mgr inż.arch. Hanna Kurczyna
mgr inż.arch. Jacek Sobolewski
mgr inż.arch. Jakub Szkaradek
mgr inż.arch. Wojciech Cebula
mgr inż.arch. Patryk Krzyżowski

SPRAWDZAŁ: mgr inż.arch. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DOA
(podmioty biorące w projektowaniu też sprawdzone w specjalności architektonicznej)

I N S T A L A C J I N A S A N I T A R N E

PROJEKTANT: mgr inż. Elżbieta Bester nr upr. 116/79/WKP oraz 324/90/UW
w zakresie

SPRAWDZAŁ: mgr inż. Agata Podgórni nr upr. 248/02/DUW
w zakresie jak projektant

SKALA	DATA	RZUT
1:50	01.2017	

TEMAT RYSUNKU: INSTALACJE WENTYLACJI KONDYNACJA PARTERU cz.1

NR RYS: IS-02a