c.d wg rysunku WM-01b

c.d wg rysunku WM-01c



UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego. Część budowlaną należy wykonać wg uprzgowania architektury.
2. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą. Otwory wypełnić ogniochronną masą uszczelniającą. Dla instalacji fotowpadnych (PVC, PE, PP) dodatkowo uszczelnić obejmą ogniochronną. Zmiana strefy p.poż. w miejscach wskazanych na rysunkach.
3. Od ostatniego trójnika w górę, przewody instalacji wentylacji zaizolować wełną mineralną o grubości 4 cm.
KPP-klapa oddzielenia pożarowego, topikowa
ZPP-zawór oddzielenia pożarowego
KRP-kratka z wkładem pęczniejącym,
-nawiewnik okienny z wyłumieniem akustycznym

LEGENDA:

- instalacja czerpania-układ C1,C2,C3,C4,C5
- instalacja wyrzutu-układ Y1,Y2,Y3,Y4,Y5
- instalacja nawiewu-układ N1
- instalacja wywiewu-układ W1
- instalacja nawiewu-układ N2
- instalacja wywiewu-układ W2
- instalacja nawiewu-układ N3
- instalacja wywiewu-układ W3
- instalacja nawiewu-układ N4
- instalacja wywiewu-układ W4
- instalacja nawiewu-układ N5
- instalacja wywiewu-układ W5
- instalacja wywiewu-układ WG1
- instalacja wywiewu-układ WG2
- instalacja wywiewu z kuchni-układ K
- instalacja wywiewu z łazienek-układ Wc
- instalacja wyrzutu z okapów kuchennych-układ O
- instalacja wywiewu z komórek lokatorskich-układ KI
- instalacja wywiewu z komórek lokatorskich-układ KI1
- instalacja wywiewu z komórek lokatorskich-układ KI2
- instalacja wywiewu z komunikacji-układ Kom
- instalacja wywiewu z przedsionka-układ P1
- instalacja wywiewu z przedsionka-układ P2
- instalacja wywiewu z suszarni-układ S
- instalacja wywiewu z WC usługi 2-układ U2
- instalacja wywiewu z WC usługi 1-układ U3
- instalacja wywiewu z rozerwu dla usługi 1-układ Ur3
- instalacja wywiewu z WC usługi 3-układ U5
- instalacja wywiewu-układ W1b
- instalacja wywiewu-układ W1e
- instalacja wywiewu-układ W2a
- instalacja wywiewu-układ W2e
- instalacja wywiewu-układ W3a
- instalacja wywiewu-układ W5a
- instalacja wywiewu-układ Wa
- instalacja wywiewu z chłodni-układ Wch
- instalacja wywiewu z rowerowni-układ Wr1
- instalacja wywiewu z rowerowni-układ Wr2
- instalacja wywiewu-układ Ws3
- instalacja wywiewu-układ Ws6
- instalacja wywiewu z sali spotkań-układ Wss
- instalacja wywiewu z sali zabaw-układ Wsz
- instalacja wywiewu ze śmietnika-układ Wś1
- instalacja wywiewu ze śmietnika-układ Wś2
- instalacja wywiewu ze śmietnika-układ Wś3
- instalacja wywiewu ze śmietnika-układ Wś4
- instalacja wywiewu-układ Wt1
- instalacja wywiewu-układ Wt2
- instalacja wywiewu-układ Wt3
- instalacja wywiewu-układ Wt4
- instalacja wywiewu-układ Wt5

KPP klapa oddzielenia pożarowego
ZPP klapa zawór pożarowego
KRP kratka pęczniejąca

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MAJOR ARCHITEKCI
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław,
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl,
tel. +48717878200

TEMAT: Projekt budowlany wielorodzinnego, bezbarjerowego z częścią budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, o w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną, zjazdem z drogi publicznej i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu

LOKALIZACJA: Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław dz. nr 67 i część dz. nr 62/43, 62/31, 62/32, 62/35 AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu

INWESTOR: TBS we Wrocławiu, ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

A R C H I T E K T U R A

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. Marcin Major 701/01/DUW
(uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej)

WSPÓŁPRACA:
mgr inż.arch. Alicja Adamowicz
mgr inż.arch. Paweł Major
mgr inż.arch. Marta Ciesielska
mgr inż.arch. Marta Gimiak
mgr inż.arch. Hanna Kurczyna
mgr inż.arch. Alicja Wasik
mgr inż.arch. Przemysław Spadło
mgr inż.arch. Wojciech Szkaluba
mgr inż.arch. Wojciech Zabiała
mgr inż.arch. Patryk Kotkowski

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DUW
(uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej)

I N S T A L A C J E S A N I T A R N E

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Elżbieta Bester nr upr. 116/79/WBPP oraz 324/90/DUW
w zakr. instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Agata Podgórni nr upr. 248/02/DUW
w zakr. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went. i gazowych, bez ogr.

NR PROJEKTU	OBIEKT	SKALA	DATA	FORMAT
1601	P.W.	1:50	01.2017	A1

TEMAT RYSUNKU: INSTALACJE WENTYLACJI
RZUT DACHU cz.4

NR RYS. WM-06d