c.d wg rysunku WM-01a



UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego. Część budowlaną należy wykonać wg opracowania architektury.
2. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą. Otwory wypełnić ogniochronną masą uszczelniającą. Dla instalacji łatwopalnych (PVC, PE, PP) dodatkowo uszczelnić obejmą ogniochronną. Zmiana strefy p.poż. w miejscach wkazanych na rysunkach.
3. Od ostatniego trójnika w górę, przewody instalacji wentylacji zaizolować wełną mineralną o grubości 4 cm.
KPP–klapa oddzielenia pożarowego, topikowa
ZPP–zawór oddzielenia pożarowego
KRP–kratka z wkładem pęczniejącym,
+ –nawiewnik okienny z wytłumieniem akustycznym

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MAJOR ARCHITEKCI ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław, www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl, tel. +48717878200
TEMAT	Projekt budynku wielofunkcyjnego, będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną, zjazdem z drogi publicznej i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu
LOKALIZACJA	Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław dz. nr 67 i część dz. nr 62/43, 62/31, 62/32, 62/35 AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu
INWESTOR	TBS we Wrocławiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław
A R C H I T E K T U R A	
OZ.PROJEKTOWY	mgr inż.arch. Marcin Major 701/01/DUW (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej)
WSPÓŁPRACA	mgr inż.arch. Alicja Adamowicz, mgr inż.arch. Paweł Major, mgr inż.arch. Paweł Ostrzak, mgr inż.arch. Marta Górniak, mgr inż.arch. Hanna Kurczyna, mgr inż.arch. Alicja Miasik, mgr inż.arch. Przemysław Spadło, mgr inż.arch. Jakub Dobrza, mgr inż.arch. Wojciech Cebula, mgr inż.arch. Patryk Królikowski
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DOIA (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej)
I N S T A L A C J E S A N I T A R N E	
PROJEKTANT	mgr inż. Elżbieta Bester nr upr. 116/79/WBPP oraz 324/90/UW w zakresie instalacji wodociągowej ogólnej i wodociągu dla ochrony przeciwpożarowej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Agata Podgórni nr upr. 248/02/DUW w zakresie instalacji wodociągowej ogólnej i wodociągu dla ochrony przeciwpożarowej, ogólnej, wodociągowej, ciepłej i kan.

INFORMACJE	NR PROJEKTU	SYNOWA	SKALA	DATA	REWIZJA
	1601	P.W.	1:50	01.2017	–

TEMAT RYSUNKU	INSTALACJE WENTYLACJI GARAŻ –0,5	NR RYS. WM-01b