
kanał nawiewny typu Z 20x10cm
Wt3–wentylator kanałowy Lw=90m3/h, spręż=50Pa
Wt1–wentylator kanałowy Lw=330m3/h, spręż=100Pa
We1–wentylator kanałowy Lw=50m3/h, spręż=50Pa
Wt2–wentylator kanałowy Lw=60m3/h, spręż=50Pa
WC2 Lw=5920m3/h
kratka nawiewna 30cm nad posadzką
kratka nawiewna pęczniejąca pod stropem
KPP
ZPP
KRP
PUSTKA POD RAMPĄ, PŁOWICOWĄ
PUSTKA POD SCHODAMI
PUSTKA POD POMIESZCZENIEM/WATROCAFEM
PAS NIEPALNY powyżej poziomu terenu szer. min. 2,0 m
PAS NIEPALNY powyżej poziomu terenu szer. min. 4,0 m
HYDROFOR 7,13 m2
PRZEDSIONEK 4,64 m2
RZUT1 CIEPŁY 31,63 m2
RZUT2 CIEPŁY 4,57 m2
KL.SCHOD. A 12,91 m2
SCHODY D 3,89 m2
POM. TELETECHNICZNE 13,28 m2
KOM. LOKAT 5,90 m2
KOM. LOKAT 6,10 m2
KOM. LOKAT 6,20 m2
KOM. LOKAT 6,07 m2
KONTROLA 3,13 m2
WIATROŁAP 1,47 m2
WIATROŁAP 1,47 m2
WIATROŁAP 1,47