

	Gniazdo wtykowe 230V; 16A/Z pojedyńcze, wtynkowe, IP20
	Gniazdo wtykowe 230V; 16A/Z podwójne, wtynkowe, IP44
	Gniazdo wtykowe 230V; 16A/Z pojedyńcze, wtynkowe, IP44
PEL	Zestaw gniazd wtykowych wtynkowy, składający się: dwóch gniazd wtykowych 230V; 16A/Z sieć ogólna dwóch gniazd wtykowych 230V; 16A/Z sieć komputerowa dwóch gniazd wtykowych RJ45 kat. 6 sieć logiczna
	Oprawa LED 9W; IP65 ewakuacyjno-kierunkowa
	Łącznik jednobiegunowy 16A/230V
	Łącznik świecznikowy 16A/230V
	Przycisk monostabilny 6A/230V
	Przełącznik schodowy 16A/230V
Em	Oprawa wyposażona w elektroinwerter awaryjno-użytkowy z czasem podtrzymania minimum 1h od awaryjnego zaniku napięcia.
	Wypust oświetleniowy sufitowy zakończony kostką trzy lub czterozaciskową
	Wypust oświetleniowy ścienny zakończony kostką trzyzaciskową
	Wyłącznik zwierny "dzwonek" 10A/250V, IP20
	Gniazdo wtykowe podwójne 16A/Z; 250V; IP20 wysokość montażu 0,3m od p.p.
K	KUCHNIA 3-fazowa Wypust zakończony puszką Ø60mm z pokrywą, wysokość montażu 0,2m od p.p.
	Wypust zakończony puszką Ø60mm z pokrywą lub gniazdo wtykowe pojedyńcze 16A/Z; 250V; IP44 do zasilania okapu kuchennego wysokość montażu 2,3m od p.p.
P	Gniazdo wtykowe pojedyńcze 16A/Z; 250V; IP44 do zasilania pralki wysokość montażu 1,2m od p.p.
	Oprawa LED 6W; IP44 awaryjna, czas podtrzymania min 1h
	Oprawa LED 25W; IP20 z rastrem pryzmatycznym min. 2300 lm, montaż do stropu podwieszanego
	Oprawa LED 18W; IP44 z kloszem ochronnym min. 1700 lm, montaż do stropu podwieszanego
	Oprawa LED 41W; IP65 z kloszem półwęglanowym min. 5100 lm, montaż nastropowy lub zwieszany
	Oprawa LED 4W; IP54 min. 360 lm, montaż naścienny
	Oprawa LED 4W; IP54 min. 360 lm, montaż naścienny
	Oprawa LED 12W; IP54 min. 850 lm, montaż naścienny
	Oprawa LED 18W; IP54 z czujnikiem ruchu min. 1750 lm, montaż natynkowy
NP	NUMER POLICYJNY Oprawa LED 2W; IP54 montaż naścienny

ARCHITEKTURA MAJOR ARCHITEKCI
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław,
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl,
tel. +48717878200

TEMAT: Projekt budynku wielofunkcyjnego, będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami, wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą wewnętrzną, zjazdem z drogi publicznej i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu

LOKALIZACJA: Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław dz. nr 67 i część dz. nr 62/43, 62/31, 62/35, 62/37, AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu

INWESTOR: IBS we Wrocławiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: mgr inż. Mirosław Żmoch nr upr. 190/77/Wwm
w dziej. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Aleksander Pater nr upr. 131/DOS/06
w dziej. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

INFORMACJE	NR PROJEKTU	ODDZIAŁ	DATA	WYDANIE	REWIZJA
	1601	P.W.	1:100	04.2017	1

TEMAT RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NR RYS: E-5