

Symbol sprawy: 029313/16/FBOU/EOr
Numer Klienta: 953169

Wrocław, dnia 21.07.2016

Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Wrocław sp. z o.o.
ul. Stanisława Przybyszewskiego 102/104
51-148 Wrocław

Zapewnienie dostawy wody oraz określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

1. Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o.
2. Obiekt: plac budowy dla projektowanego budynku mieszkalny wielorodzinny z usługami
3. Adres inwestycji: ul. Białodrzewna, działka 67 AM- 10, obręb Żerniki miasto Wrocław

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawę wody na cele:

- bytowo-gospodarcze –1,0 l/s

z projektowanej sieci wodociągowej Ø 225 mm PEHD w planowanej drodze dojazdowej dz. 62/31 AM-10, obręb Żerniki lub z projektowanej sieci wodociągowej Ø225 mm PEHD w planowanej drodze dojazdowej – dz. 62/35 AM-10, obręb Żerniki - zgodnie z projektem nr rej. MPWiK 7883/W-KS /2014/2015

Określamy następujące warunki przyłączenia obiektu do ww. sieci wodociągowej:

1. Warunkiem przystąpienia do czynności związanych z przyłączeniem obiektu do sieci jest uzgodnienie w MPWiK S.A. dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego oraz wypełnienie warunków określonych w uzgodnieniu.
2. Dokumentację techniczną należy przedłożyć do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.
3. Opracowana dokumentacja musi spełniać warunki zawarte w „Wytocznych projektowania ...” obowiązujących w MPWiK S.A. oraz spełniać wymogi dotyczące wersji elektronicznej dokumentacji sieci i przyłączy dostępnych na stronie www.mpwik.wroc.pl pod zakładką Klient/Wytoczne.
4. Dostawa wody będzie możliwa po wykonaniu ww. projektowanych sieci na terenie osiedla Nowe Żerniki –WUWA 2 m.in. w projektowanych drogach przyległych do przedmiotowej działki wg projektu nr rej. MPWiK 7883/W-KS /2014/2015 oraz po przekazaniu sieci wodociągowej na majątek i do eksploatacji MPWiK S.A.
5. Dokumentacja techniczna przyłączy musi zawierać informacje zarówno o sposobie dostawy wody, jak i odprowadzania ścieków (w tym informacje o poborze wody z ujęć własnych).
6. Instalacja wodociągowa zasilana z sieci miejskiej nie może być złączona z instalacją zasilaną z innego ujęcia.
7. Budowa i eksploatacja przyłączy wod-kan. w terenie stanowiącym współwłasność wymaga pisemnej zgody współwłaściciela/współwłaścicieli terenu.
Inne uwagi:
8. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celów opiniodawczych możliwe jest wystąpienie kolizji projektowanych przyłączy z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizując przyłącza Inwestor

zobowiązany będzie do rozwiązania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności związanej z koniecznością rozwiązania ww. kolizji.

9. Woda do zaplecza budowy może być dostarczona przez stojak hydrantowy dostarczony przez MPWiK S.A. po wcześniejszym zawarciu umowy na jego dzierżawę

Inne uwagi:

1. Przyłącza wodociągowe i instalacje należy zaprojektować w sposób gwarantujący uzyskanie wymaganych dla tego obiektu parametrów wydajności i ciśnienia w punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomości.
2. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowiązujących norm należy przewidzieć za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach, urządzenia zabezpieczające miejską sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem
3. Projekt przyłącza wodociągowego powinien być opracowany na aktualnej mapie zasadniczej zawierającej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawierać dokumenty potwierdzające prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.
4. Przyłącze wodociągowe do zaplecza budowy jest przyłączem tymczasowym i po zakończeniu budowy Inwestor zobowiązany jest do jego likwidacji na swój koszt. Likwidację przyłącza należy wykonywać pod nadzorem MPWiK S.A. Demontaż wodomierza należy zlecić w BOK MPWiK S.A.

Dane techniczne dotyczące miejskiej sieci można uzyskać w Centrum Dokumentacji Projektowej GIS MPWiK przy ul. Na Grobli 14/16. (Archiwum GIS)
Niniejsze zapewnienie i warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem

Jakub Tekiel

Menedżer
Biuro Obsługi Klienta
Obszar Finansów, Inwestycji i BOK

0034

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Alicja Miasik, Major Architektki
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław
3. MPWiK S.A. aa