


| | |
|---|---|
| WYJŚCIE EWAKUACYJNE | Oprawa LED 4W, IP20, ewakuacyjno-kierunkowa<br>np. Crystal firmy Hybryd |
| | Oprawa awaryjna LED 7W, IP65 doświetlająca,<br>z kloszem mlecznym i grzałką<br>np. Primos LED5 firmy Hybryd |
| | Oprawa awaryjna LED 3W, IP20 doświetlająca,<br>do montażu nastropowego<br>np. Kwadra Road LED N firmy Hybryd |
| | Oprawa awaryjna LED 3W, IP20 doświetlająca,<br>do montażu nastropowego<br>np. Kwadra Area LED N firmy Hybryd |
| | Oprawa LED 32W; IP20<br>z rastrem parabolicznym błyszczącym<br>montowana na stropie<br>np. Parabolic LED Premium firmy PXF |
| | Oprawa LED 24W; IP20<br>z kloszem mikropryzmatycznym<br>montowana nastropowo<br>np. Torino LED firmy PXF |
| | Oprawa LED 21W; IP20<br>z kloszem mikropryzmatycznym<br>montowana nastropowo<br>np. Torino Mini LED firmy PXF |
| | Oprawa LED 58W; IP66<br>z kloszem poliwęglanowym<br>montowana nastropowo<br>np. Fibra LED firmy PXF |
| | Oprawa LED 21W; IP65<br>z szybą ochronną, montowana w suficie<br>np. Bari DL IP65 LED firmy PXF |
| | Łącznik jednobiegunowy 16A/230V<br>podtynkowy |
| | Łącznik świecznikowy 16A/230V<br>podtynkowy |
| | Przycisk monostabilny 6A/230V<br>podtynkowy |
| | Przełącznik schodowy 16A/230V<br>podtynkowy |
| K2 | Czujka ruchu |


ATD ARCHITEKCI s.c.
50-320 WROCŁAW, UL. OLEŚNICKA 15 B
tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INWESTOR | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.<br>ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław | | | DATA | 08.2018 |
| ZADANIE | Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu | | | | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | NR UPR. | SPECJALNOŚĆ | PODPIS | BRANŻA / FAZA |
| PROJEKTANT | mgr inż. Aleksander Pater | 131/DOŚ/06 | instalacje elektryczne | | IE / PW |
| TYTUŁ RYSUNKU | Rzut parteru - instalacje oświetleniowe | | | Skala: 1:100 | Nr rys.: E10 |