

WYJŚCIE EWAKUACYJNE	Oprawa LED 4W, IP20, ewakuacyjno-kierunkowa np. Crystal firmy Hybryd
	Oprawa awaryjna LED 7W, IP65 doświetlająca, z kloszem mlecznym i grzałką np. Primos LED5 firmy Hybryd
	Oprawa awaryjna LED 3W, IP20 doświetlająca, do montażu nastropowego np. Kwadra Road LED N firmy Hybryd
	Oprawa awaryjna LED 3W, IP20 doświetlająca, do montażu nastropowego np. Kwadra Area LED N firmy Hybryd
	Oprawa LED 32W; IP20 z rastrem parabolicznym błyszczącym montowana na stropie np. Parabolic LED Premium firmy PXF
	Oprawa LED 24W; IP20 z kloszem mikropryzmatycznym montowana nastropowo np. Torino LED firmy PXF
	Oprawa LED 21W; IP20 z kloszem mikropryzmatycznym montowana nastropowo np. Torino Mini LED firmy PXF
	Oprawa LED 58W; IP66 z kloszem poliwęglanowym montowana nastropowo np. Fibra LED firmy PXF
	Oprawa LED 21W; IP65 z szybą ochronną, montowana w suficie np. Bari DL IP65 LED firmy PXF
	Łącznik jednobiegunowy 16A/230V podtynkowy
	Łącznik świecznikowy 16A/230V podtynkowy
	Przycisk monostabilny 6A/230V podtynkowy
	Przełącznik schodowy 16A/230V podtynkowy
K2	Czujka ruchu

ATD ARCHITEKCI s.c.
50-320 WROCŁAW, UL. OLEŚNICKA 15 B
tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław			DATA	08.2018	
ZADANIE	Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANŻA	FAZA
PROJEKTANT	mgr inż. Aleksander Pater	131/DOŚ/06	instalacje elektryczne		IE	PW
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut III piętra - instalacje oświetleniowe				Skala: 1:100	Nr rys.: E13