

Piętro	Nr pom	Nazwa	Ilość	Rodzaj maty	Szerokość mm	Długość mm	Pow m2	Łączna pow. m2	Lokalizacja
Piwnica	-1.1	Klatka schodowa	1	K.S15	1195	4000	4,78	4,8	Sufit
	-1.2	Komunikacja							
	-1.3	Serwerownia							
	-1.4	Magazyn	5	K.S15	985	4000	3,94	19,7	Sufit
	-1.5	Magazyn	4	K.S15	1195	3500	4,18	16,7	Sufit
	-1.6	Pom. Porządkowe							
	-1.7	Dzwig							
								41,2	
Parter	0.1	Wiatrołap	2	K.S15	925	2750	2,54	6,8	Ściana
			1	K.S15	985	1750	1,72		Sufit
	0.2	Hol wejściowy	1	K.S15	985	4000	3,94	3,9	Sufit
	0.3	Toaleta	2	K.S15	985	1750	1,72	3,4	Sufit
	0.4	Pom. Biurowe	6	K.S15	985	4000	3,94	25,4	Sufit
			1	K.S15	985	1750	1,72		Sufit
	0.5	Klatka schodowa	2	K.S10	1130	2000	2,26	9,3	Ściana
			1	K.S15	1195	4000	4,78		Sufit
	0.6	Winda							
	0.7	Przedpokój	5	K.S15	985	3250	3,20	16,0	Sufit
	0.8	b.a.k	4	K.S15	985	6000	5,91	23,6	Sufit
								88,5	
Piętro I	1.1	Komunikacja	2	K.S15	985	3500	3,45	6,9	Sufit
	1.2	Dział finansowy	6	K.S15	985	4000	3,94	23,6	Sufit
	1.3	Dział finansowy	5	K.S15	985	4000	3,94	19,7	Sufit
	1.5	Zaplecze b.o.k	3	K.S15	985	5500	5,42	16,3	Sufit
	1.6	Dz. Obsługi księg.	4	K.S15	985	4500	4,43	17,7	Sufit
	1.7	Dz. Obsługi księg.	3	K.S15	985	5500	5,42	16,3	Sufit
	1.8	Pom. Socjalne	1	K.S15	1195	3250	3,88	3,9	Sufit
	1.9	Toaleta damska	1	K.S15	1195	2000	2,39	2,4	Sufit
	1.10	Toaleta męska	1	K.S15	985	1750	1,72	1,7	Sufit
	1.11	Pom. Pomocnicze							
	1.12	Komunikacja	1	K.S15	1195	4000	4,78	4,8	Sufit
	1.13	Dzwig							
								113,2	
Piętro II	2.1	Komunikacja	2	K.S15	985	3500	3,45	6,9	Sufit
	2.2	Kierownik	5	K.S15	985	4000	3,94	19,7	Sufit
	2.3	Dyrektor	5	K.S15	985	4000	3,94	19,7	Sufit
	2.5	Dz. Inwest.	3	K.S15	985	5500	5,42	16,3	Sufit
	2.6	Inspektorzy	4	K.S15	985	4500	4,43	17,7	Sufit
	2.7	Inspektorzy	3	K.S15	985	5500	5,42	16,3	Sufit
	2.8	Pom. Socjalne	1	K.S15	1195	3250	3,88	3,9	Sufit
	2.9	Toaleta damska	1	K.S15	985	1750	1,72	1,7	Sufit
	2.10	Toaleta męska	1	K.S15	1195	1750	2,09	2,1	Sufit
	2.11	Pom. Pomocnicze							
	2.12	Komunikacja	1	K.S15	1195	4000	4,78	4,8	Sufit
	2.13	Dzwig							
								109,0	
Piętro III	3.1	Komunikacja	2	K.S15	985	3500	3,45	6,9	Sufit
	3.2	Dz. Obsługi	5	K.S15	985	4000	3,94	19,7	Sufit
	3.3	Dz. Obsługi	5	K.S15	985	4000	3,94	19,7	Sufit
	3.5	Dz. Inwest.	3	K.S15	985	5000	4,93	14,8	Sufit
	3.6	Eksploatacja	3	K.S15	985	4500	4,43	13,3	Sufit
	3.7	Dz. Obsługi	3	K.S15	985	5000	4,93	14,8	Sufit
	3.8	Natryski	1	K.S15	1195	3250	3,88	5,6	Sufit
			1	K.S15	985	1750	1,72		Podłoga
	3.9	Toaleta damska	1	K.S15	985	1750	1,72	1,7	Sufit
	3.10	Toaleta męska	1	K.S15	985	1750	1,72	1,7	Sufit
	3.11	Pom. Pomocnicze							
	3.12	Komunikacja	1	K.S15	1195	4000	4,78	4,8	Sufit
	3.13	Dzwig							
								103,0	
	4.1	Komunikacja	2	K.S15	985	3500	3,45	6,9	Sufit
	4.2	Eksploatacja	5	K.S15	985	4000	3,94	19,7	Sufit
	4.3	Szef. adm.	4	K.S15	985	4000	3,94	15,8	Sufit
	4.5	Sala konf.	5	K.S15	985	5000	4,93	24,6	Sufit

Piętro IV	4.6	Sala konf.	5	K.S15	985	5000	4,93	24,6	Sufit
	4.8	Pom. Socjalne	1	K.S15	1195	3250	3,88	3,9	Sufit
	4.9	Toaleta damska	1	K.S15	985	1750	1,72	1,7	Sufit
	4.10	Toaleta męska	1	K.S15	985	1750	1,72	1,7	Sufit
	4.11	Pom. Pomocnicze							
	4.12	Komunikacja	1	K.S15	1195	4000	4,78	4,8	Sufit
	4.13	Dzwig							
								103,7	
Poddasze	5.1	Komunikacja	2	K.S15	985	3500	3,45	6,9	Sufit
	5.2	Szef b.o.s	6	K.S15	985	4000	3,94	23,6	Sufit
	5.3	V-ce prezes	5	K.S15	985	4500	4,43	22,2	Sufit
	5.5	Prezes	4	K.S15	985	4500	4,43	17,7	Sufit
	5.6	Sekretariat	3	K.S15	985	4500	4,43	13,3	Sufit
	5.7	V-ce prezes	4	K.S15	925	4500	4,16	16,7	Sufit
	5.8	Pom. Socjalne	1	K.S15	1195	3250	3,88	3,9	Sufit
	5.9	Toaleta damska	1	K.S15	1195	2000	2,39	2,4	Sufit
	5.10	Toaleta męska	2	K.S15	1195	1500	1,79	3,6	Sufit
	5.11	Pom. Pomocnicze							
	5.12	Komunikacja	3	K.S15	1195	2500	2,99	9,0	Sufit
	5.13	Dzwig							
								119,2	

Mata kapliarna K.S15	677,9	m2
Termostaty bezprzewodowe z funkcją grzania i chłodzenia	36	szt.
Kompletny oddzielacz SBK z listwą zasilającą oraz siłownikami 11 obiegów	1	szt.
Kompletny oddzielacz SBK z listwą zasilającą oraz siłownikami 10 obiegów	3	szt.
Kompletny oddzielacz SBK z listwą zasilającą oraz siłownikami 8 obiegów	1	szt.
Kompletny oddzielacz SBK z listwą zasilającą oraz	1	szt.
Szafka podtynkowa	6	szt.
Rura zesp. fusiotherm-Stabi Glass SDR7,4 w sztangach 20 x 2,8	1694,7	m
Grupa pompowa V=7,5 H- 6mH20 zawór	1	szt.