



Symbol sprawy: 007116/25/KOU/KDu  
Numer Klienta: 950013

Wrocław, dnia 22.01.2025

950013



Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Wrocław sp. z o.o.  
Biuro Spółki  
ul. Tylna 14  
51-313 Wrocław

Załącznik - nr rej. **MPWiK 100374/W/2024/A1/2025** do projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej z rur DN100mmżel. Na rury De160mm PEHD-RC (na odcinku od węzła W1 do węzła W11) w ul. Pakistańskiej dz. nr 3, AM-17, obręb Brochów we Wrocławiu na potrzeby budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 5/5, AM-17, obręb Brochów.

#### Aneks nr 1

Przedłożony w załączeniu do pisma skierowanego do MPWiK S.A. aneks nr 1 do projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej dla zadania jw. uzgadniamy pozytywnie z następującymi uwagami:

1. Aneks nr 1 dotyczy:
  - a) Zmiany rzędnej sieci wodociągowej na odcinku od węzła W8 do W9 ze względu na powstałą kolizję z projektowanym kanałem deszczowym Ø250mm PP i Ø160mm PP.
  - b) Projektowane obejście na sieci wodociągowej należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego.
2. Aneks nr 1 stanowi integralną część dokumentacji archiwalnej o nr rej. MPWiK 100374/W/2024, uzgodnionej pismem MPWiK S.A. symbol sprawy: 051662/24/KOU/KDu z dnia 07.11.2024.
3. Uwagi zawarte w ww. piśmie MPWiK S.A. pozostają aktualne.
4. Niniejszym pismem zobowiązujemy Projektanta do wprowadzenia odpowiednich zmian we wszystkich egzemplarzach projektów.

Z poważaniem

Katarzyna Warchulska  
Lider  
Zespół Uzgodnień  
Biuro Obsługi Klienta  
MPWiK S.A. we Wrocławiu

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik e-mail: d.bartoszewski@bd-group.pl + wersja elektroniczna uzg. aneksu projektu
2. Archiwum MPWiK aa + wersja elektroniczna uzg. aneksu Projektu

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrębnego wystawcy (MPWiK S.A.).

