

	Gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A/Z montowane w ramce pojedynczej, IP20 serii OPTIMA firmy POLO lub równoważne
2	Dwa gniazda wtykowe 230V, 16A/Z montowane w ramce podwójnej w układzie poziomym, IP20 serii OPTIMA firmy POLO lub równoważne
	Gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A/Z montowane w ramce pojedynczej, IP44 serii OPTIMA firmy POLO lub równoważne
2	Dwa gniazda wtykowe 230V, 16A/Z montowane w ramce podwójnej w układzie poziomym, IP44 serii OPTIMA firmy POLO lub równoważne
Z	Zestaw gniazd wtyczkowych składający się z: -dwóch gniazd 230V, 16A/Z, IP44 -jednego gniazda 400V, 16A/Z, IP44 typu PŁOCK IP44 firmy PCE lub równoważny.
2 K	Punkt przyłączeniowy elektryczno-logiczny Gniazda we wspólnej ramce pięciokrotnej w układzie poziomym składający się z: -dwóch gniazd 230V, 16A/Z, IP20 instalacji gniazd ogólnych, -dwóch gniazd 230V, 16A/Z, IP20 instalacji gniazd komputerowych, gniazda w kolorze czerwonym, opisane "DATA" z kluczem, osprzęt serii OPTIMA firmy POLO lub równoważny.
SZAFA	Zapas przewodu o długości l=3m dla podłączenia szafy krosowniczej. Podłączenie uzgodnić z Dostawcą urządzenia
K	Wypust przewodu dla zasilania kamery systemu CCTV
DŹWIG	Zapas przewodu o długości l=7m dla podłączenia napędu dźwigu. Podłączenie uzgodnić z Dostawcą urządzenia
SI	Zapas przewodu o długości l=2m dla podłączenia siłownika drzwi lub okna. Podłączenie uzgodnić z Dostawcą urządzenia
M	Zapas przewodu o długości l=2m dla podłączenia napędu pompy. Podłączenie uzgodnić z Dostawcą urządzenia
	Punkt przyłączeniowy elektryczno-logiczny Gniazda w puszce podłogowej: Zestaw składający się z: -dwóch gniazd 230V, 16A/Z, IP20 instalacji gniazd ogólnych, -dwóch gniazd 230V, 16A/Z, IP20 instalacji gniazd komputerowych, gniazda w kolorze czerwonym, opisane "DATA" z kluczem, osprzęt serii OPTIMA firmy POLO lub równoważny.

ATD ARCHITEKCI s.c.
50-320 WROCŁAW, UL. OLEŚNICKA 15 B
tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław	DATA	08.2018		
ZADANIE	Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANŻA / FAZA
PROJEKTANT	mgr inż. Aleksander Pater	131/DOŚ/06	instalacje elektryczne		IE / PW
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut piwnicy - instalacje elektryczne			Skala: 1:100	Nr rys.: E2