



SCHEMAT MONTAŻU WODOMIERZA



LEGENDA

- Przewody instalacji c.o.
- C1 Pion centralnego ogrzewania
- W1 Pion instalacji wodociągowej


SCHEMAT MONTAŻU CIEPŁOMIERZA DLA PRZEWODU Ø40



lp	opis	mat.	sztuk
1	NYPEL PRZEJŚCIOWY Ø40/G1" F-MY TECE		2
2	ZAWÓR KULOWY Z GWINTEM G1" F-MY LECHAR	MOSH&Z	2
3	FILTR SIATKOWY SKOŚNY Z GWINTEM G1" F-MY LECHAR	MOSH&Z	1
4	NYPEL PRZEJŚCIOWY G1" F-MY TECE		3
5	CIEPŁOMIERZ JS 130-3,5-NC DN25 F-MY APATOR		1

Uwaga!
1. Ciepłomierze montować w projektowanych szafkach rozdzielaczowych.

SCHEMAT MONTAŻU CIEPŁOMIERZA DLA PRZEWODU Ø32



lp	opis	mat.	sztuk
1	NYPEL PRZEJŚCIOWY Ø32/G3/4" F-MY TECE		2
2	ZAWÓR KULOWY Z GWINTEM G3/4" F-MY LECHAR	MOSH&Z	2
3	FILTR SIATKOWY SKOŚNY Z GWINTEM G3/4" F-MY LECHAR	MOSH&Z	1
4	NYPEL PRZEJŚCIOWY G3/4" F-MY TECE		3
5	CIEPŁOMIERZ JS 90-2,5-NC DN20 F-MY		1

Uwaga!
1. Ciepłomierze montować w projektowanych szafkach rozdzielaczowych.

lp	opis	opis	mat.	sztuk
1	KSZTAŁTKA PRZEJŚCIOWA PE/STAL Ø32/DN25	WAVIN	PE	2
2	ZAWÓR KULOWY DN25	WAVIN	STAL	2
3	ZŁĄCZKA REDUKCYJNA DN25/DN20	HAWLE	STAL	2
4	WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY TYP JS-4 DN20 PN16	APATOR	STAL	1

Uwaga!
1. Wodomierze montowane w szachtach, należy przewidzieć dostęp do szchtów od strony łazienek poprzez rewizje.

		ATD ARCHITEKCI s.c. 50-320 WROCŁAW, UL. OLEŚNICKA 15 B tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl			
INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław	DATA	10.2018		
ZADANIE	Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANŻA	FAZA
PROJEKTANT	mgr inż. Janusz Mądry	140/DOŚ/03	instalacyjna	IS	PW
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marek Kubacki	15/2002/Gw	instalacyjna		
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT OPOMIAROWANIA			Skala: B/S	Nr rys.: IS21